

**Pytania i odpowiedzi do przetargu na:
Roboty budowlane - Wymiana drzwi i okien w budynkach
ITP-PIB oddział w Poznaniu"
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00283261/01 z dnia 2024-04-12 .**

Pytanie 1

Okna montowane w obiektach hali

Czy okna mają mieć współczynnik Uw 0.9 / trzyszybowe/ czy Uw 1.3 /dwuszybowe/

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza okna dwuszybowe Uw 1.3: